



ISTITUTO COMPRENSIVO "P. A. COPPOLA"
Via Medaglie d' Oro n. 25 - 95124 - CATANIA
Tel 095 350272 - fax 095 7318892
Cod. Fisc. 80011950872
e-mail: ctic89600q@istruzione.it

Catania, li 18/10/2020

Prot. n. 4665/06-09

Oggetto: designazione del gruppo di attuazione delle misure di prevenzione ed antincendio, del Plesso Acquicella di Via Acquicella n. 62.

Il Sottoscritto prof. Distefano Salvatore, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "P. A. Coppola" al fine dell'organizzazione della gestione delle emergenze del Plesso Acquicella di Via Acquicella n. 62, sentito il parere del S.P.P. e dell' R.L.S. ha nominato per l'Anno Scolastico 2019-2020, le persone indicate in elenco facenti parte del gruppo di attuazione delle misure di prevenzione ed antincendio.

Nel breve periodo verrà organizzato un incontro cui prenderanno parte oltre al S.P.P., gli addetti antincendio e primo soccorso e i componenti del gruppo di attuazione delle misure di prevenzione ed antincendio al fine di prendere visione del piano di emergenza e dei quadri sinottici e delle procedure da porre in essere in caso di emergenza.



Il Dirigente Scolastico
(Prof. Distefano Salvatore)



ISTITUTO COMPRENSIVO "P. A. COPPOLA"
Via Medaglie d' Oro n. 25 - 95124 - CATANIA
Tel 095 350272 - fax 095 7318892
Cod. Fisc. 80011950872
e-mail: ctic89600q@istruzione.it

Gli incarichi per la sicurezza nella normale attività lavorativa

TIPO DI INTERVENTO	INCARICATO	SOSTITUTO	
Vie d'Esodo , controllo giornaliero con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none">▪ Percorso d'esodo;▪ Uscite di sicurezza;▪ Porte uscite di sicurezza;▪ Funzionalità maniglioni antipánico;▪ Presenza segnaletica di emergenza;	Intera Sede	Sig.ra Privitera Rosaria _____	Ins. Bacciulli Rita _____
Estintori (controllo mensile): <ul style="list-style-type: none">▪ corretto posizionamento;▪ presenza della segnaletica di indicazione;▪ controllo pressione;	Intera Sede	Sig.ra Privitera Rosaria _____	Sig.ra Mursia Giuseppina _____
Quadri Elettrici e impianto elettrico (controllo mensile) <ul style="list-style-type: none">▪ verificare che gli interruttori differenziali siano funzionanti (funzionalità del tasto "test");▪ interruttore elettrico generale segnalato;▪ stato di conservazione delle prese ed interruttori;▪ verificare che tutte le lampade di emergenza siano funzionanti;	Intera Sede	Sig.ra Privitera Rosaria _____	Sig.ra Mursia Giuseppina _____



ISTITUTO COMPRENSIVO "P. A. COPPOLA"
Via Medaglie d' Oro n. 25 - 95124 - CATANIA
Tel 095 350272 - fax 095 7318892
Cod. Fisc. 80011950872
e-mail: ctic89600q@istruzione.it

TIPO DI INTERVENTO		INCARICATO	SOSTITUTO
Segnaletica di esodo (controllo mensile): <ul style="list-style-type: none">▪ verificare che la segnaletica di esodo sia presente e correttamente posizionata;	Intera Sede	Sig.ra Privitera Rosaria _____	Sig.ra Mursia Giuseppina _____
Presidi di Primo Soccorso (controllo mensile): <ul style="list-style-type: none">▪ corretto posizionamento della cassetta di primo soccorso;▪ presenza di presidi sanitari scaduti e/o mancanti▪ presenza segnaletica di identificazione;	Intera Sede	Sig.ra Privitera Rosaria _____	Sig.ra Mursia Giuseppina _____
Registro dei controlli periodici <ul style="list-style-type: none">▪ Responsabile della tenuta e compilazione del registro dei controlli	Intera Sede	Ins. Mursia Giuseppina _____	

N.B.

Nel caso vengano riscontrate delle anomalie nel funzionamento degli impianti, il personale incaricato dovrà subito informare il Dirigente Scolastico, e i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione affinché si attivino per il ripristino della funzionalità degli impianti.



ISTITUTO COMPRENSIVO "P. A. COPPOLA"
Via Medaglie d' Oro n. 25 - 95124 - CATANIA
Tel 095 350272 - fax 095 7318892
Cod. Fisc. 80011950872
e-mail: ctic89600q@istruzione.it

Gli incarichi per la sicurezza in caso di EMERGENZA

TIPO DI INTERVENTO		INCARICATO	SOSTITUTO
Coordinatore Squadra Emergenza (Responsabile delle emergenze)	Intera Sede	Ins. Mursia Giuseppina _____	
Emanazione ordine di evacuazione	Intera Sede	Ins. Mursia Giuseppina _____	Ins. Bacciulli Rita _____
Diffusione ordine di evacuazione (suono campanella)	Intera Sede	Sig.ra Privitera Rosaria _____	Ins. Bacciulli Rita _____
Comunicazione situazione di emergenza Chiamate di soccorso	Intera Sede	Sig.ra Privitera Rosaria _____	Ins. Mursia Giuseppina _____
Gestione evacuazione classe	Intera Sede	DOCENTE PRESENTE IN CLASSE	DOCENTE PRESENTE IN CLASSE
Controllo delle operazioni di evacuazione	Intera Sede	Sig.ra Privitera Rosaria _____	Ins. Mursia Giuseppina _____
Interruzione erogazione forniture: ENERGIA ELETTRICA	Intera Sede	Sig.ra Privitera Rosaria _____	Ins. Mursia Giuseppina _____
Gestione centro di raccolta esterno		DOCENTI DELLE CLASSI	DOCENTI DELLE CLASSI